


FLÄKTKONVEKTOR + 1 M.V. + Kondensvattenpump

TPIKlimatimport AB

Tel.: 08-445 77 90

Fax: 08-445 77 99



PE	SKYDDSJORD (grön/gul)
N	NOLLA (blå)
L	FAS (brun)
M	FLÄKTMOTOR
Com	GEMENSAM (vit)
I	MIN. HASTIGHET (röd)
II	MED. HASTIGHET (blå)
III	MAX. HASTIGHET (svart)
XA1-XA2	TERMINALANSLUTNINGAR
SL1	FLOTTÖRKONTAKT (1=DRIFT / 2=ALARM)
YV1	MOTORVENTIL KYLAVÄRME

Vid inkoppling av flera fläktkonvektorer till gemensamt termostat skall dessa anslutas till reläenhet (SDI/ACR-80)